





- 特 記
1. 副指示計-指示電源部間はノイズ防止等のため単独配管、配線としてください。
 2. 副指示計-指示電源部間のケーブルは、下記を使用してください。
・通信線 (TRA2、TRB2、SG2) : CPEV (CPEE) 0.65-1Pツイストペアケーブル
 3. 本製品はメンテナンス等で電源を切る場合があります。本製品と周辺機器を接続する場合は、支障が出ないようにご注意ください。
 4. 本製品専用のブレーカーを設置してください。他の機器と併用しますとトラブルの原因となりますのでご注意ください。
 5. 本製品は満、満々警報、オイルリークモニター機能付き仕様です。減、減々警報が必要な場合は、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

16	外部配線入線口	φ28 樹脂キャップ付
15	屋外収納ケース	SPHC 日塗IR3-309
14	屋外用警報停止防水スイッチ	_____
13	ロックハンドル	_____
12	デジタル表示部	7セグメントLED 5桁 赤色
11	オイルリーク異常ランプ	LED 赤色
10	オイルリーク正常ランプ	LED 緑色
9	警報停止スイッチ	フラット型 オレンジ
8	満々警報ランプ	LED 赤色
7	満警報ランプ	LED 赤色
6	窓	透明PC樹脂
5	ブザー孔	_____
4	バーグラフ	LED 赤、緑色
3	カバー固定ビス	M4×10 コリアビス
2	副指示計本体カバー	ABS樹脂 仕上:日塗ICN-85
1	副指示計本体	SPHC 日塗ICN-85

No.	DESCRIPTION	MATERIAL
	○一般的に電気・電子・機械部品などについては、経年変化や設置環境などによって精度・機能の低下や機器の劣化等が発生いたします。本製品を、未永く安全に安心してご使用いただくためにも、メーカーによる保守点検（定期点検保守契約）を実施してください。	
	○本製品はガソリン・軽油・灯油・A重油・廃油・溶剤類を対象としております。適用可能な溶剤の種類やその他の液種へのご使用につきましては、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。なお、弊社で適用可能と認めていない液種へのご使用の場合、本製品は保証の対象外となりますのであらかじめご了承ください。	
	○本製品の故障の発生を考慮して、事故や損害などに対する冗長設計などの安全設計ならびに安全対策をお願いいたします。	
	○本製品の使用または不具合に起因する、または関連する直接的または間接的な損害、本製品と弊社または他社の他製品とを接続した際の使用または不具合に起因する、または関連する直接的または間接的な損害、その他一切の損害などについて責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。	

名 称 TITLE	磁歪式デジタル液面計 T-1 副指示計	
型 式 TYPE	DSV-0-0-4DACL	
図面番号 DWG.No.	DSX-1525	K

SKK 昭和機器工業株式会社

※副指示計表面のデザインは、CADにて作図のため、現物とは若干異なります。
※副指示計本体カバーの固定ビスは、底面のみとなっています。

仕 様
電 源 : AC100V/200V±10% 50/60Hz
消費電力 : 15VA以下
使用温度範囲 : 0℃ ~ +40℃ (結露なきこと)