




※ 法定漏えい点検機能無し。

標準型液面計※型式


製品型式 T-1「DSV-0-4SX」

特記

- ◆1.D種接地工事（接地抵抗100Ω以下）を行ってください。
- ◆2.条件によって配線距離は最大1200m程度まで可能です。
- ◆3.既設液面計から本製品へ取替えを行う際、条件によって既設の3芯ケーブル（信号線）がそのまま利用できます。詳細は最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

- ◎ 本製品はメンテナンス等で電源を切る場合があります。本製品と周辺機器を接続する場合は、支障がないようにご注意ください。
- ◎ 本製品専用のブレーカーを設置してください。他の機器と併用しますとトラブルの原因となりますのでご注意ください。

端子台配列



21	ロックハンドル	—
20	屋外用警報停止防水スイッチ	—
19	屋外収納ケース	SUS ヘアライン加工
18	窓	透明PC樹脂
17	外部配線入線口	φ28 樹脂キャップ付
16	ブザー孔	—
15	警報停止スイッチ	フラット型 オレンジ色
14	漏えい点検スイッチ	フラット型 白色
13	水レベル表示スイッチ	フラット型 白色
12	電源ランプ	LED 緑色
11	液晶表示部	—
10	デジタル表示部	7セグメントLED 5桁 赤色
9	水検知ランプ	LED 赤、緑色
8	漏えい点検ランプ	LED 赤、緑色
7	バーグラフ	LED 赤、緑色
6	減警報ランプ	LED 赤色
5	満警報ランプ	LED 赤色
4	カバー固定ビス	M4×10 ユリアビス
3	本体カバー-2	SPHC 日塗ICN-85
2	本体カバー-1	ABS樹脂 仕上:日塗ICN-85
1	指示電源部本体	SPHC 日塗ICN-85

No.	DESCRIPTION	MATERIAL
-----	-------------	----------

▲ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名称 TITLE

標準型液面計※ 磁歪式デジタル液面計
屋外壁掛型指示電源部

型式 TYPE DSV-0-4SX

図面番号 DWG.No. DSX-1589-2

K

SKK 昭和機器工業株式会社