






背面取付穴及び入線孔図 (X矢視図)



仕様

制御電源 : AC100V/200V±10% 50/60Hz

消費電力 : 32VA以下

警報用無電圧接点定格 : DC24V 120mA a接点 (抵抗負荷時)

使用温度範囲 : 0℃ ~ +40℃ (結露なきこと)

設置場所 : 屋内非危険場所

防爆構造 : 本質安全防爆 ia2G4

合格番号 第T62962号

型式 (システム) MS-ZB4RA

(バリアユニット) ZB4RA

9	外部配線導入口	
8	ブザー孔	
7	ブザー停止スイッチ	黄色
6	油センサー 設置場所 表示ラベル	
5	異常ランプ	赤色
4	液晶表示部	
3	ローレットつまみ	
2	扉	SPHC 日塗IDN-85
1	本体	SPHC 日塗IDN-85

NO.	DESCRIPTION	MATERIAL
-----	-------------	----------

- 一般的に電気・電子・機械部品などについては、経年変化や設置環境などによって精度・機能の低下や機器の劣化などが発生いたします。本製品を、末永く安全に安心してご使用いただくためにも、メーカーによる保守点検 (定期点検保守契約) を実施してください。
- 本製品はガソリン・軽油・灯油・重油を対象としております。前記以外の他の液種へのご使用につきましては、最寄りの当社支店・営業所へお問い合わせください。なお、前記以外の他の液種へご使用の場合、本製品は保証の対象外となりますのであらかじめご了承ください。
- 本製品の故障の発生を考慮して、事故や損害などに対する冗長設計などの安全設計ならびに安全対策をお願いいたします。
- 当社の責任の有無にかかわらず、いかなる場合においても本製品の使用や不具合、本製品と当社や他社の製品 (ソフトウェアを含む)、サービス (役務その他) などとを接続、連携や併用などを行った際の使用や不具合に起因または関連する直接的または間接的な損害、その他一切の損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


名 称 TITLE

油漏えい検知システム 油太郎 I 警報装置

型 式 TYPE ODS-C

図面番号 DWG.No. ODS-1002-1 K

SKK 昭和機器工業株式会社



工事仕様

- ※1. 単独によるA種接地工事に準じた接地工事 (接地抵抗10Ω以下、接地線2mm²以上) を行ってください。
- ※2. D種接地工事 (接地抵抗100Ω以下) を行ってください。
- ◎ 油センサーから警報装置間の接続ケーブルは、0.75mm²以上×2芯シールドケーブルを使用してください (配線距離500m以内)。
- ◎ 本製品はメンテナンスなどで電源を切る場合があります。本製品と周辺機器を接続する場合は、支障が出ないようにご注意ください。
- ◎ 本製品専用のブレーカーを設置してください。他の機器と併用しますとトラブルの原因となりますのでご注意ください。